

Градувальна таблиця на технологічний трубопровід, що експлуатується під тиском до 10 МПа (100 кг/см²)

Назва трубопроводу (номер за технологічною схемою):		Коллектор слива масла с ж.д.(путь 2)	
Група:	Б (в) інші горючі рідини	Категорія:	III
Організація (підприємство):	PP "INTEK"		

№ діл.	Межа окремої ділянки за градувальними точками	Довжина окремої ділянки (метрів)	Ємність окремої ділянки (м.куб)	Довжина трубопроводу наростаючим підсумком (метрів)	Ємність трубопроводу наростаючим підсумком (м.куб)
1	2	6	7	8	9
1	P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76	82,92	4,436	82,92	4,436
2	От коллектора DN250 до отвода DN150 (45) 7 постов слива	1,33	0,022	84,25	4,458
3	От отвода DN150 (45) до задвижек P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24	26,61	0,452	110,86	4,91
4	От коллектора DN250 до воздушника Вз1.	0,15		111,01	4,91
5	T-76, T-77, Ф (к Н-109), T-75, T-74 (уточнить размер от Ф109 до 75,74)	9,33	0,499	120,34	5,409
6	T-76, P-23, P-22, P-21, P19, P-18, P-17, P-16,	84,14	4,501	204,48	9,91
7	От коллектора DN250 до отвода DN150 (45) 8 постов слива	1,8	0,03	206,28	9,94
8	От отвода DN150 (45) до задвижек P-23, P-22, P-21, P19, P-18, P-17, P-16,	28,69	0,487	234,97	10,427
9	От коллектора DN250 до воздушника Вз2.	0,15		235,12	10,427
10	P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, P-23, P-22, P-21, P-20, P-19, P-18, P-17, P-16		0,045	235,12	10,472
11	Вз -1,2 (воздушники)		0,002	235,12	10,474
12	T-76, T-77, T-75, T-74		0,12	235,12	10,594
13	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76		0,03	235,12	10,624
14	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76		0,087	235,12	10,711
15	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76		0,085	235,12	10,796
Разом		235,12	10,796		

Комісія у складі	Посада	Підпис	Ініціали, прізвище
Голова комісії	Директор		Петренко Василий Андреевич
Члени комісії	Начальник цеха		Поляков Дмитрий Владимирович