

**Журнал обробки результатів вимірювань окремої ділянки трубопроводу
Коллектор слива масла с ж.д.(путь 2) № 000000001 від 27.08.2025р.**

№ діл.	Межа окремої ділянки за градуювальними точками	DN (мм)	Довж. (м)	Ємність прямол. частини (м.куб)	Ємність армат. (м.куб)	Ємність фітинга (м.куб)	Ємність обладн. (м.куб)	Заг. ємність ділянки (м.куб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76	250	82,92	4,436124				4,436
2	От коллектора DN250 до отвода DN150 (45) 7 постов слива	150	1,33	0,022487				0,022
3	От отвода DN150 (45) до задвижек P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24	150	26,61	0,451531				0,452
4	От коллектора DN250 до воздушника Вз1.	50	0,15	0,000283				
5	T-76, T-77, Ф (к Н-109), T-75, T-74 (уточнить размер от Ф109 до 75,74)	250	9,33	0,499174				0,499
6	T-76, P-23, P-22, P-21, P19, P-18, P-17, P-16,	250	84,14	4,501396				4,501
7	От коллектора DN250 до отвода DN150 (45) 8 постов слива	150	1,8	0,030464				0,03
8	От отвода DN150 (45) до задвижек P-23, P-22, P-21, P19, P-18, P-17, P-16,	150	28,69	0,486917				0,487
9	От коллектора DN250 до воздушника Вз2.	50	0,15	0,000273				
10	P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, P-23, P-22, P-21, P-20, P-19, P-18, P-17, P-16	150			0,045			0,045
11	Вз -1,2 (воздушники)	50			0,002			0,002
12	T-76, T-77, T-75, T-74	250			0,12			0,12
13	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76	150				0,03		0,03
14	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76	250				0,087		0,087
15	B-1, P-30, P-29, P-28, P-27, P-26, P-25, P-24, T-76	300					0,085	0,085
Разом				10,429	0,167	0,117	0,085	10,796

Комісія у складі	Посада	Підпис	Ініціали, прізвище
Голова комісії	Директор		Петренко Василий Андреевич
Члени комісії	Начальник цеха		Поляков Дмитрий Владимирович